



# Risico Wijzer Overspanningsbeveiliging

Deze risico wijzer werkt met een punten systeem. Elk item krijgt een aantal punten. De punten van elk item wordt opgeteld. De som van de punten bepaald de Risicoklasse. Er is een optelling mogelijk voor een algemene indicatie en een gedetailleerde per apparaat of systeem.

## Algemene indicatie

Welk gebouw:

**Hoe is de ligging van het gebouw waarin de apparatuur zicht bevindt?**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| dichte bebouwde omgeving  | 1 | ↓ |
| verspreid bebouwde omgeving                                       | 2 |   |
| redelijk vrijstaand omgeving<br>industrieterrein                  | 4 | ↓ |
| Hoog gebouw, minder dan 300<br>m van hoog gebouw, of<br>afgelegen | 8 | ↓ |

**Wat voor gebouw betreft het ?**

- |   |    |   |
|---|----|---|
| woning  | 3  | ↓ |
| klein kantoor, kleine industrie,<br>winkels, opslag | 5  |   |
| gemiddeld kantoor                                   | 9  | ↓ |
| grote kantoor/verzorg- of<br>verpleeginstelling     | 11 | ↓ |
| meerdere gebouwen/ agrarisch                        | 13 | ↓ |
| industrie/ ziekenhuis                               | 18 | ↓ |
| grote industrie                                     | 22 | ↓ |

## Risico per apparaat of systeem

Welk apparaat of systeem:

**Hoe is de ligging van het gebouw waarin de apparatuur zicht bevindt?**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| dichte bebouwde omgeving  | 1 | ↓ |
| verspreid bebouwde<br>omgeving                                    | 2 |   |
| redelijk vrijstaand omgeving<br>industrieterrein                  | 4 | ↓ |
| Hoog gebouw, minder dan<br>300 m van hoog gebouw, of<br>afgelegen | 8 | ↓ |

**Wat voor aansluitingen heeft de apparatuur?**

- |   |    |   |
|---|----|---|
| alleen nutsleidingen  | 1  | ↓ |
| nutsleidingen+ enige interne<br>communicatie leidingen                      | 3  |   |
| nutsleidingen+ uitgestrekte<br>interne communicatie<br>leidingen            | 5  | ↓ |
| nutsleidingen+ externe<br>communicatie leidingen                            | 7  | ↓ |
| nutsleidingen+ uitgestrekte<br>externe communicatie<br>leidingen            | 9  | ↓ |
| nutsleidingen+ uitgestrekte<br>interne en externe<br>communicatie leidingen | 11 | ↓ |

## Algemene indicatie

### Waarde van de apparatuur?

Bij algemene indicatie n.v.t.

## Risico per apparaat of systeem

### Waarde van de apparatuur?

Bedragen voor particulier omschrijving voor bedrijven

tot € 1.000,- **2**

€ 1.000,- tot € 2.000,- **4**  
Kantoor aan huis

€ 2.000,- tot € 4.000,- **5**  
Opslag

€ 4.000,- tot € 6.000,- **6**  
Agrarische bedrijven

€ 6.000,- tot € 12.000,- **7**  
Scholen theaters, kleine kantoren

€ 12.000,- tot € 25.000,- **8**  
Musea, hotels, openbare gebouwen

€ 25.000,- en hoger **10**  
Industrie, grote kantoren

### Hoe belangrijk is de continuïteit? in het algemeen

beoordeling n.v.t. -

van gering belang **0**

van belang **7**

van vitaal belang **9**

### Hoe belangrijk is de continuïteit? per apparaat/systeem

beoordeling n.v.t. -

van gering belang **0**

van belang **7**

van vitaal belang **9**

**Totaal punten**

**Totaal punten**

**Risicoklasse**

**Risicoklasse**

0 - 7 punten **1**

8 - 15 punten **2**

16 - 22 punten **3**

23 - 30 punten **4**

> 30 punten **5**

0 - 7 punten **1**

8 - 15 punten **2**

16 - 22 punten **3**

23 - 30 punten **4**

> 30 punten **5**